



Certificado nº
Certificate no. **ESI-001/2013**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas
3001-906 Coimbra (Portugal)

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas
3001-906 Coimbra,
Portugal

Rua de Aveiro, nº 50
3050-903 Pampilhosa,
Portugal

Produto:
Product:

Marco de incêndio enterrado
Underground fire hydrants.

Referências:
Type references:

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Material / *Material:* Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron* : EN-GJS-500-7
Pressão de serviço / *Service pressure* : 16 bar
Ligação de entrada / *Inlet connection* : DN 100

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14339:2005

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

20074001395/30 / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2018-03-05

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2013-03-06

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

1328 - CPD – 0099

De acordo com a Directiva 89/106/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, do Conselho das Comunidades Europeias, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos produtos de construção (Directiva dos Produtos de Construção – DPC), alterada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, de 22 de Julho de 1993, declara-se que o produto de construção

MARCO DE INCÊNDIO ENTERRADO

Modelo: "FUCOLI-SOMEPAL"

Material: Ferro fundido de grafite esferoidal, EN-GJS-500-7

Pressão de Serviço: 16 bar

Ligação de entrada: DN 100

colocado no mercado por

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.

Estrada de Coselhas

3001-906 Coimbra

Portugal

e produzido nas fábricas

Estrada de Coselhas

3001-906 Coimbra

Portugal

Rua de Aveiro, nº 50

3050-903 Pampilhosa

Portugal

é submetido pelo fabricante a um controlo de produção na fábrica e a ensaios complementares de amostras colhidas na fábrica de acordo com um plano de ensaios pré-estabelecido, e que o organismo notificado - CERTIF Associação para a Certificação de Produtos - realizou os ensaios iniciais de tipo para as características relevantes do produto, uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção, e efectua o acompanhamento contínuo, a avaliação e a aprovação do controlo da produção na fábrica.

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à comprovação da conformidade e ao desempenho do produto descritas no Anexo ZA da norma:

EN 14339:2005

foram consideradas e que o produto está conforme com os requisitos especificados.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2008-03-03 e mantém-se válido desde que não se alterem significativamente as condições definidas na especificação técnica harmonizada ou as condições de fabrico e do controlo de produção na fábrica.

Almada, 3 de Março de 2008



Francisco Barroca
Director Geral