



Certificado nº
Certificate no. **ESI-002/2012**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas,
3001-906 Coimbra, Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas, Rua de Aveiro, nº 50
3001-906 Coimbra, Portugal 3050-903 Pampilhosa, Portugal

Produto:
Product:

Marco de incêndio enterrado
Underground fire hydrants

Referências:
Type references:

FUCOLI-SOMEPAL

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Material / Material: Ferro fundido de grafite esferoidal / Spheroidal graphite cast iron :
EN-GJS-500-7
Pressão de serviço / Service pressure : 16 bar
Ligação de entrada / Inlet connection : DN 80

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14339:2005

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

2006000863/20 / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2017-01-12

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2012-01-13

Francisco Barroca
Director Geral / General Manager



Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal
Tel. 351. 21 258 69 40 – Fax 351. 21 258 69 59

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

1328 - CPD - 0064

De acordo com a Directiva 89/106/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, do Conselho das Comunidades Europeias, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos produtos de construção (Directiva dos Produtos de Construção – DPC), alterada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, de 22 de Julho de 1993, declara-se que o produto de construção

MARCO DE INCÊNDIO ENTERRADO

Modelo: "FUCOLI-SOMEPAL"

Material: Ferro fundido de grafite esferoidal, EN-GJS-500-7

Pressão de Serviço: 16 bar

Ligação de entrada: DN 80

colocado no mercado por

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.

Estrada de Coselhas
3001-906 Coimbra
Portugal

e produzido nas fábricas

Estrada de Coselhas 3001-906 Coimbra Portugal	Rua de Aveiro, nº 50 3050-903 Pampilhosa Portugal
---	---

é submetido pelo fabricante a um controlo de produção na fábrica e a ensaios complementares de amostras colhidas na fábrica de acordo com um plano de ensaios pré-estabelecido, e que o organismo notificado - CERTIF Associação para a Certificação de Produtos - realizou os ensaios iniciais de tipo para as características relevantes do produto, uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção, e efectua o acompanhamento contínuo, a avaliação e a aprovação do controlo da produção na fábrica.

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à comprovação da conformidade e ao desempenho do produto descritas no Anexo ZA da norma:

EN 14339:2005

foram consideradas e que o produto está conforme com os requisitos especificados.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2007-01-15 e mantém-se válido desde que não se alterem significativamente as condições definidas na especificação técnica harmonizada ou as condições de fabrico e do controlo de produção na fábrica.

Almada, 18 de Janeiro de 2007

Francisco Barroca
Director Geral